

Mesačný protokol emisného monitorovania PK3e za : 02.2019

Prevádzkovateľ: TEKO, a.s.

Meracie miesto: PK3e

Palivo	PHH - 60min.	Zemný plyn			
		CO	NO _x	SO ₂	TZL
ZL					
EL - Emisný limit	[mg/m ³ _{nr}]	100	100	35	5
I - interval spoľahlivosti	[%EL]	10	20	20	30
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I		537 / 0	537 / 0	537 / 0	537 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E		537/1/2	537/1/2	537/1/2	537/1/3
% PHH F z N _{stabil}		0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I		24 / 0	24 / 0	24 / 0	24 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N		24/0/4	24/0/4	24/0/4	24/0/4
c - priem. hm. koncent. (≤ EL)	[mg/m _{ns} ³]	0,5	60,4	0,0	0,0
množstvo ZL (≤ EL)	[kg]	29,4	3 309,5	0,0	2,3
Q Spalin (≤ EL)	[tis. Nm ³]	54 780	54 780	54 780	54 780
c - priem. hm. koncent. (> EL)	[mg/m _{ns} ³]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL (> EL)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (> EL)	[tis. Nm ³]	0	0	0	0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[tis. Nm ³]	0	0	0	0

Poč hodín za mesiac - ustálený chod : 538						PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m ³ _{nr}]			
Stav:	Bez	Ust	Náb	ZmQ	Odst	Zemný plyn			
Deň	-	'''	N	Q	Z	CO	NO _x	SO ₂	TZL
1-2-19	0	24	0	0	0	0,0	84,1	0,0	0,0
2-2-19	0	24	0	0	0	0,0	90,0	0,0	0,0
3-2-19	0	24	0	0	0	0,0	90,5	0,0	0,0
4-2-19	0	24	0	0	0	0,0	94,1	0,0	0,0
5-2-19	0	24	0	0	0	0,0	95,9	0,0	0,1
6-2-19	0	24	0	0	0	0,0	97,4	0,0	0,1
7-2-19	0	24	0	0	0	0,0	94,9	0,0	0,1
8-2-19	0	24	0	0	0	0,0	95,7	0,0	0,1
9-2-19	0	24	0	0	0	0,0	94,3	0,0	0,1
10-2-19	0	24	0	0	0	0,0	92,5	0,0	0,1
11-2-19	0	24	0	0	0	0,0	89,3	0,0	0,1
12-2-19	0	24	0	0	0	0,0	94,1	0,0	0,1
13-2-19	0	24	0	0	0	0,0	96,2	0,0	0,1
14-2-19	0	24	0	0	0	0,0	95,8	0,0	0,1
15-2-19	0	24	0	0	0	0,0	95,3	0,0	0,1
16-2-19	0	24	0	0	0	0,0	95,1	0,0	0,1
17-2-19	0	24	0	0	0	0,0	94,5	0,0	0,1
18-2-19	0	24	0	0	0	0,0	94,0	0,0	0,1
19-2-19	23	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0
20-2-19	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
21-2-19	10	6	8	0	0	0,0	76,9	0,0	0,1
22-2-19	0	24	0	0	0	0,3	86,6	0,0	0,1
23-2-19	0	24	0	0	0	0,0	91,3	0,0	0,1
24-2-19	0	24	0	0	0	0,0	92,1	0,0	0,1
25-2-19	0	24	0	0	0	0,0	94,5	0,0	0,1
26-2-19	19	4	0	1	0	0,2	87,2	0,0	0,1
27-2-19	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
28-2-19	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1-3-19									
2-3-19									
3-3-19									
SUMA	124,	538,	8,	1,	1,	0,0	92,2	0,0	0,1

Označenie PDH, PMH	
F	neplatná PDH (Počet platných PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky)
N	nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > 1,1.EL+I (PMH > EL+I)

Dátum PDH > 1,1.EL + I	CO	NO _x	SO ₂	TZL
	x	x	x	x