

## Mesačný protokol emisného monitorovania PK4s za : 02.2019

Prevádzkovateľ: TEKO, a.s.

Meracie miesto: PK4s

Palivo		Uhlie, Zemný plyn			
ZL	PHH - 60min.	CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL
ZL - Priemerná mesačná hodnota [mg/m <sup>3</sup> <sub>nr</sub> ]		-	-	199,8	20,0
I - interval spoľahlivosti [%EL]		10	20	20	30
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I		0 / 0	0 / 0	1 / 0	1 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E		0/0/0	0/0/0	1/0/0	1/0/0
% PHH F z N <sub>stabil</sub>		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I		0 / 0	0 / 0	1 / 0	1 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N		0/0/28	0/0/28	1/0/27	1/0/27
c - priem. hm. koncent. (≤ EL) [mg/m <sup>3</sup> <sub>ns</sub> ]		27,1	73,0	48,5	19,6
množstvo ZL (≤ EL) [kg]		55,2	148,4	98,7	39,9
Q Spalin (≤ EL) [tis. Nm <sup>3</sup> ]		2 033	2 033	2 033	2 033
c - priem. hm. koncent. (> EL) [mg/m <sup>3</sup> <sub>ns</sub> ]		0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL (> EL) [kg]		0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (> EL) [tis. Nm <sup>3</sup> ]		0	0	0	0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) [kg]		0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) [tis. Nm <sup>3</sup> ]		0	0	0	0

Poč hodín za mesiac - ustálený chod : 619							PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m <sup>3</sup> <sub>nr</sub> ]			
Stav:	Stop	Ust.	Náb.	ZmQ	Vyp.	Odst.	Uhlie, Zemný plyn			
Deň	" - "	" "	" N "	" Q "	" V "	" Z "	CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL
1-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
5-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
6-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
7-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
9-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
11-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
12-2-19	1	16	0	6	5	1	0,0	0,0	0,0	0,0
13-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
14-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
15-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
16-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
17-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
18-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
19-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
21-2-19	9	14	0	1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
22-2-19	17	0	7	0	7	0	0,0	0,0	0,0	0,0
23-2-19	0	19	0	5	1	0	0,0	0,0	157,0	20,0
24-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
25-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
26-2-19	5	18	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0
27-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
28-2-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1-3-19										
2-3-19										
3-3-19										
<b>SUMA</b>	<b>32,</b>	<b>619,</b>	<b>7,</b>	<b>12,</b>	<b>0,</b>	<b>2,</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	<b>157,0</b>	<b>20,0</b>

Označenie PDH, PMH		EL [mg/m <sup>3</sup> <sub>nr</sub> ]	
F	neplatná PDH (Počet platných PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky)	CO	250
N	nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)	NO <sub>x</sub>	200
	platná PDH	SO <sub>2</sub>	200
G	PDH > 1,1.EL+I (PMH > EL+I)	TZL	20
			5

Dátum PDH > 1,1.EL + I	CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL
	x	x	x	x