

Mesačný protokol emisného monitorovania z KM<sub>(PK1,PK3e)</sub> za : 02.2019

Prevádzkovateľ: TEKO, a.s.

Meracie miesto: PK1, PK3e

Palivo	Zemný plyn				
ZL	PHH - 60min.	CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL
EL - Emisný limit	[mg/m <sup>3</sup> <sub>nr</sub> ]	100	100	35	5
I - interval spofahlivosti	[%EL]	10	20	20	30
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I		537 / 0	537 / 0	537 / 0	537 / 0
N PHH Valid / N PHH N		537/135	537/135	537/135	537/135
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I		24 / 0	24 / 0	24 / 0	24 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N		24/0/4	24/0/4	24/0/4	24/0/4
c - priem. hm. koncent. (≤ EL)	[mg/m <sup>3</sup> <sub>nr</sub> ]	0,5	60,4	0,0	0,0
množstvo ZL (≤ EL)	[kg]	29,4	3 309,5	0,0	2,3
Q Spalin (≤ EL)	[tis. Nm <sup>3</sup> ]	54 780	54 780	54 780	54 780
c - priem. hm. koncent. (> EL)	[mg/m <sup>3</sup> <sub>nr</sub> ]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL (> EL)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (> EL)	[tis. Nm <sup>3</sup> ]	0	0	0	0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[tis. Nm <sup>3</sup> ]	0	0	0	0

Počet hodín za mesiac - ustálený chod :		0 / 538									
Stav:	PK1 / PK3e					PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m <sup>3</sup> <sub>nr</sub> ]					
						Zemný plyn					
	Bez	Ust	Náb	ZmQ	Odst	CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL		
Deň	-	""	N	Q	Z	(PK1,PK3e)	(PK1,PK3e)	(PK1,PK3e)	(PK1,PK3e)		
1-2-19	24 / 0	0 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	84,1	0,0	0,0		
2-2-19	24 / 0	0 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	90,0	0,0	0,0		
3-2-19	24 / 0	0 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	90,5	0,0	0,0		
4-2-19	24 / 0	0 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	94,1	0,0	0,0		
5-2-19	24 / 0	0 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	95,9	0,0	0,1		
6-2-19	24 / 0	0 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	97,4	0,0	0,1		
7-2-19	24 / 0	0 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	94,9	0,0	0,1		
8-2-19	24 / 0	0 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	95,7	0,0	0,1		
9-2-19	24 / 0	0 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	94,3	0,0	0,1		
10-2-19	24 / 0	0 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	92,5	0,0	0,1		
11-2-19	24 / 0	0 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	89,3	0,0	0,1		
12-2-19	24 / 0	0 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	94,1	0,0	0,1		
13-2-19	24 / 0	0 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	96,2	0,0	0,1		
14-2-19	24 / 0	0 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	95,8	0,0	0,1		
15-2-19	24 / 0	0 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	95,3	0,0	0,1		
16-2-19	24 / 0	0 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	95,1	0,0	0,1		
17-2-19	24 / 0	0 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	94,5	0,0	0,1		
18-2-19	24 / 0	0 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	94,0	0,0	0,1		
19-2-19	24 / 23	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0,0	0,0	0,0	0,0		
20-2-19	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	0,0	0,0	0,0		
21-2-19	24 / 10	0 / 6	0 / 8	0 / 0	0 / 0	0,0	76,9	0,0	0,1		
22-2-19	24 / 0	0 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,3	86,6	0,0	0,1		
23-2-19	24 / 0	0 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	91,3	0,0	0,1		
24-2-19	24 / 0	0 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	92,1	0,0	0,1		
25-2-19	24 / 0	0 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	94,5	0,0	0,1		
26-2-19	24 / 19	0 / 4	0 / 0	0 / 1	0 / 0	0,2	87,2	0,0	0,1		
27-2-19	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	0,0	0,0	0,0		
28-2-19	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1-3-19											
2-3-19											
3-3-19											
<b>SUMA</b>	672 / 124	0 / 538	0 / 8	0 / 1	0 / 1	0,0	92,2	0,0	0,1		

Označenie PDH, PMH	
F	neplatná PDH (Počet platných PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky)
N	nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH>1,1.EL+I (PMH>EL+I)

Dátum PDH > 1,1.EL + I	CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL
	x	x	x	x