

Mesačný protokol emisného monitorovania TEKO II za : 02.2019

Prevádzkovateľ: TEKO, a.s.

Meracie miesto: TEKO II

Palivo	PHH - 60min.	Uhlie, Zemný plyn			
		CO	NO _x	SO ₂	TZL
ZL					
EL - Priemerná mesačná hodnota	[mg/m ³ _{nr}]	249,3	199,5	199,3	21,7
I - interval spoľahlivosti	[%EL]	10	20	20	30
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I		670 / 0	670 / 0	663 / 0	670 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E		670/2/6	670/2/6	663/5/6	670/2/6
% PHH F z N _{stabil}		0,3 %	0,3 %	0,7 %	0,3 %
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I		28 / 0	28 / 0	28 / 0	28 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N		28/0/0	28/0/0	28/0/0	28/0/0
c - priem. hm. koncent. (≤ EL)	[mg/m _{ns} ³]	17,5	153,8	139,8	3,8
množstvo ZL (≤ EL)	[kg]	3 310,7	29 052,8	26 405,5	717,7
Q Spalin (≤ EL)	[tis. Nm ³]	188 932	188 932	188 932	188 932
c - priem. hm. koncent. (> EL)	[mg/m _{ns} ³]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL (> EL)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (> EL)	[tis. Nm ³]	0	0	0	0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[tis. Nm ³]	0	0	0	0

Poč hodín za mesiac - ustálený chod : 668						PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m ³ _{nr}]			
Stav:	Stop	Ust.	Náb.	ZmQ	Odst.	Uhlie, Zemný plyn			
Deň	" - "	" "	" N "	" Q "	" Z "	CO	NO _x	SO ₂	TZL
1-2-19	0	24	0	0	0	18,1	176,2	166,3	9,0
2-2-19	0	24	0	0	0	26,1	173,2	165,0	8,9
3-2-19	0	24	0	0	0	23,4	177,9	170,1	9,5
4-2-19	0	24	0	0	0	20,0	182,8	171,1	9,3
5-2-19	0	24	0	0	0	19,3	181,6	131,8	9,0
6-2-19	0	24	0	0	0	18,1	184,2	164,1	7,5
7-2-19	0	24	0	0	0	18,1	185,2	169,6	7,4
8-2-19	0	24	0	0	0	21,7	182,4	167,6	7,9
9-2-19	0	24	0	0	0	18,1	175,0	173,0	7,4
10-2-19	0	24	0	0	0	20,6	169,9	171,2	7,4
11-2-19	0	24	0	0	0	21,3	167,8	174,5	7,7
12-2-19	0	22	0	2	0	24,3	166,9	155,4	5,1
13-2-19	0	24	0	0	0	17,1	172,5	162,1	4,3
14-2-19	0	24	0	0	0	20,4	179,7	162,2	4,4
15-2-19	0	24	0	0	0	19,5	195,7	165,9	4,4
16-2-19	0	24	0	0	0	15,5	191,0	170,8	3,4
17-2-19	0	24	0	0	0	17,6	189,5	153,0	2,2
18-2-19	0	24	0	0	0	17,6	190,7	170,1	1,4
19-2-19	0	24	0	0	0	15,6	192,0	167,1	0,7
20-2-19	0	24	0	0	0	13,5	192,0	166,9	0,6
21-2-19	0	24	0	0	0	35,8	177,3	163,5	0,8
22-2-19	0	24	0	0	0	34,6	158,5	168,6	0,3
23-2-19	0	23	0	1	0	20,4	180,3	151,3	1,4
24-2-19	0	24	0	0	0	17,9	183,7	155,2	0,7
25-2-19	0	24	0	0	0	16,7	185,4	159,5	0,6
26-2-19	0	23	0	1	0	23,8	182,3	133,6	0,9
27-2-19	0	24	0	0	0	18,5	183,9	168,3	0,8
28-2-19	0	24	0	0	0	33,3	185,9	167,9	0,6
1-3-19									
2-3-19									
3-3-19									
SUMA	0,	668,	0,	4,	0,	21,0	180,8	163,1	4,4

Označenie PDH, PMH		EL [mg/m ³ _{nr}]	Uhlie	ZP
F	neplatná PDH (Počet platných PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky)	CO	250	100
N	nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)	NO _x	200	100
	platná PDH	SO ₂	200	35
G	PDH > 1,1.EL+I (PMH > EL+I)	TZL	20/25	5

Dátum PDH > 1,1.EL + I	CO	NO _x	SO ₂	TZL
	x	x	x	x