

Ročný protokol emisného monitorovania z KM_(PK1,PK3e) za : 2019

Prevádzkovateľ: **TEKO, a.s.**Meracie miesto: **PK1, PK3e**

Palivo		Zemný plyn			
ZL	PHH 60min.	CO	NO _x	SO ₂	TZL
EL - Emisný limit	[mg/m ³ _{nd}]	100	100	35	5
I - Interval spoľahlivosti	[%EL]	10	20	20	30
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I		1700 / 0	1700 / 0	1700 / 0	1700 / 0
% PHH ≤ 2.EL + I		100,	100,	100,	100,
N PHH Valid / N PHH N		1700 / 7059	1700 / 7059	1700 / 7059	1700 / 7059
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I					
N PDH ≤ 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I		365 / 0	365 / 0	365 / 0	365 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N		75 / 0 / 290	75 / 0 / 290	75 / 0 / 290	75 / 0 / 290
c - priem. hm. koncent. (≤ EL)	[mg/m ³ _{nd}]	0,9	64,5	0,0	0,2
množstvo ZL (≤ EL)	[kg]	178,2	12 328,7	0,1	30,3
Q Spalin (≤ EL)	[tis. Nm ³]	191 017	191 017	191 017	191 017
c - priem. hm. koncent. (> EL)	[mg/m ³ _{nd}]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL (> EL)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (> EL)	[tis. Nm ³]	0	0	0	0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje)	[kg]	0	0	0	0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje)	[tis. Nm ³]	0	0	0	0

Počet hodín za rok:		150 / 1704					Priemerné mesačné emisné hodnoty [mg/m ³ _{nd}]			
Stav:	PK1 / PK3e						Zemný plyn			
	Bez	Ust	Náb	ZmQ	Vyp.	Odst	CO	NO _x	SO ₂	TZL
Deň	-	""	N	Q	V	Z	(PK1,PK3e)	(PK1,PK3e)	(PK1,PK3e)	(PK1,PK3e)
1-19	588 / 0	150 / 734	3 / 0	0 / 10		3 / 0	0,5	88,1	0,0	0,4
2-19	672 / 124	0 / 538	0 / 8	0 / 1		0 / 1	0,0	92,2	0,0	0,1
3-19	743 / 743	0 / 0	0 / 0	0 / 0		0 / 0	N	N	N	N
4-19	720 / 720	0 / 0	0 / 0	0 / 0		0 / 0	N	N	N	N
5-19	744 / 744	0 / 0	0 / 0	0 / 0		0 / 0	N	N	N	N
6-19	720 / 720	0 / 0	0 / 0	0 / 0		0 / 0	N	N	N	N
7-19	744 / 744	0 / 0	0 / 0	0 / 0		0 / 0	N	N	N	N
8-19	744 / 744	0 / 0	0 / 0	0 / 0		0 / 0	N	N	N	N
9-19	720 / 720	0 / 0	0 / 0	0 / 0		0 / 0	N	N	N	N
10-19	744 / 745	0 / 0	1 / 0	0 / 0		0 / 0	N	N	N	N
11-19	720 / 445	0 / 268	0 / 7	0 / 0		0 / 0	0,1	76,4	0,0	0,1
12-19	744 / 570	0 / 164	0 / 8	0 / 0		0 / 2	0,3	84,1	0,0	0,0
SUMA	8603 / 7019	150 / 1704	4 / 23	0 / 11	0 / 0	3 / 3	0,2	85,2	0,0	0,2

Označenie PMH	
žiadne	platná PMH
G	PMH > EL+I (nepoužité)
N	nevyhodnotená PMH

EL je dodržaný, ak v kalend. roku:	
	žiadna validovaná priem. mesačná hodnota neprekročí hodnotu EL
	žiadna validovaná priem. denná hodnota neprekročí 1,1-násobok hodnoty EL
	najmenej 95 % zo všetkých validovaných PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL.